

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/SHIM/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Filtroodmulniki i sprzęgła(zwrotnice) hydrauliczne do instalacji centralnego ogrzewania

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kod kat.	Maks. ciśnienie pracy	Ciśnienie próbne(bar)	Medium robocze	Maks. temperatura pracy	Projektowa różnica temperatur(ΔT)	Maksymalny przepływ
35000113	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	2,5m3/h
35000114	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	3,5m3/h
35000115	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	6,0 m3/h
35000116	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	9,0 m3/h
35000120	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	6,00 m3/h
35000126	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	9,00 m3/h
35000137	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	12,00 m3/h
35000148	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	20,00 m3/h
35000165	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	30,00 m3/h
35000176	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	50,00 m3/h
35000123	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	5,20 m3/h
35000132	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	9,00 m3/h
35000143	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	12,00 m3/h
35000154	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	20,00 m3/h
35000171	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	30,00 m3/h
35000184	6 bar	8 bar	woda	90°C	20°C	50,00 m3/h

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalacji ogrzewania .

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Womix Wiesław Oździński ul. Sportowa 31, 89-200 Szubin
Tel.+48 52 382 44 50

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2025/2695 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, AB 023**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1	2	3
1	Szczelność	szczelne, brak uszkodzeń
2	Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	szczelne, brak uszkodzeń
3	Charakterystyka hydrauliczna przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem K_V , m ³ /h:	≥ 21
4	Trwałość określona poprzez: - grubość powłoki malarskiej, μm - odporność powłoki lakierowej proszkowej na odrywanie od podłoża - wygląd zewnętrzny powłoki lakierowej proszkowej	≥ 60 stopień 0 lub 1 brak zacieków, pęknięć, rys, odpryskow, złuszczeń i pęcherzy

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a): **Wiesław Oździński, właściciel**

Szubin, 01.01.2025


Wiesław Oździński
Właściciel

WOMIX ②
Wiesław Oździński
ul. Sportowa 31, 88-200 SZUBIN
NIP 888 164 05 82, REGON 340730761
tel./fax +48 52 382 44 50